



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Groningen
p.a. Omgevingsdienst Groningen
Postbus 97
9640 AB Veendam

Datum 11-01-2023
Betreft advies aanvraag omgevingsvergunning
DC Kolham/P.W.J. International B.V.
A.B. Nobellaan te Kolham

Geacht college,

Op 28 november 2022 ontving de ILT via mail van de Omgevingsdienst Groningen het verzoek om te adviseren op de aanvraag voor een oprichtingsvergunning voor de inrichting DC Kolham/P.W.J. International B.V. gelegen aan de A.B. Nobellaan te Kolham.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag.

Bij de ingediende stukken zat geen kennisgeving. Dit is een eis vanuit het BRZO 2015 artikel 6.

Opmerking ILT: Ik adviseer deze op te vragen.

In paragraaf 2.4.2 van Rapportnummer F 22630-2-RA d.d. 11 november 2022 opgesteld door PEUTZ wordt aangegeven dat er gelijktijdig binnen de inrichting maximaal ca. 664 ton ADR 2, maximaal ca. 43.616 ton ADR 3 en < 10 ton ADR 5.1 (separate opslagvoorziening) aanwezig zijn. Alle ADR stoffen betreffen LQ/EQ verpakkingen.

Opmerking ILT:

Erg onwaarschijnlijk dat alle ADR goederen in LQ/EQ verpakkingen aanwezig zijn. Dit zal betekenen dat vele kleine verpakkingen aanwezig zijn. Ik adviseer om de juiste LQ of EQ hoeveelheid per stof UN-nummer te vragen, deze verschillen nogal. Zie ADR 2021 paragraaf 3.4 en 3.5.1.2 (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr>)

Worden er alleen maar ADR 3, ADR 2 en ADR 5.1 wat betreft de ADR klassen opgeslagen?

Op pagina 9 van Rapportnummer F 22630-2-RA d.d. 11 november 2022 opgesteld door PEUTZ wordt aangegeven dat gebruik is gemaakt van de vaste afstandsmaten uit tabel 3 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Dit komt ook terug in paragraaf 5.1 van de QRA Rapportnummer F 22630-6-RA d.d. 11 november 2022.

ILT

Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon

Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Ons kenmerk

622248

Uw kenmerk

Zaaknummer 2021021
Aanvraagnummer: 7259395

Bijlage

geen

Opmerking ILT:

Dit is niet correct, voor een BRZO bedrijf mag hiervan geen gebruik worden gemaakt. Ik adviseer om DC Kolham een risicoberekening conform de Hari en SAFETI.NL uit te laten voeren om het plaatsgebonden risico te bepalen. Hierin alle opslagvoorzieningen en expeditieruimten meenemen.

In de QRA Rapportnummer F 22630-6-RA d.d. 11 november 2022 wordt in hoofdstuk 1 aangegeven dat er voor de expeditieruimten maatwerk zal worden toegepast met als basis H4 van de PGS 15. Verder op wordt aangegeven dat in het kader van deze omgevingsvergunningaanvraag in dit rapport wordt beschreven hoe aan de relevante voorschriften van de PGS 151 voldaan wordt, voor welke aspecten gelijkwaardigheid toegepast wordt en hoe invulling gegeven wordt aan maatwerk.

Opmerking ILT:

Ik adviseer het bevoegd gezag nadere informatie aan te vragen betreffende dit maatwerk. Uitleg is nu te summier. Hoofdstuk 4 van de PGS 15 is natuurlijk zowiezo van toepassing omdat er meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage in de expeditieruimten worden opgeslagen. De gasblusinstallatie is ook geëist vanuit het Bouwbesluit 2012, immers oppervlakte > 1.000 m². Dit kan dus niet als gelijkwaardig worden aangemerkt.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Een afschrift van deze brief is ook naar de Omgevingsdienst Groningen gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,

DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN