



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

ILT
Toezicht Publieke Instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 24 januari 2024
Betreft Advies aanvraag omgevingsvergunning Diffutherm Hapert

Ons kenmerk
691685

Uw kenmerk
OLO 8225331
zaaknummer Z2023-
00004167

Geacht college,

Op 10 januari 2024 heeft de ILT een verzoek om advies ontvangen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Het verzoek om advies gaat over de aanvraag voor een veranderingsvergunning van Diffutherm gelegen aan Smaragdweg 50 te Hapert. De aanvraag betreft het wijzigen van de keuringstermijnen van de tanks (OLO 8225331).

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. Hieronder zijn deze punten verwoord.

Wijziging voorschriften

Volgens voorschrift 6.7.1 uit de huidige vergunning mag een tankinstallatie pas in gebruik worden genomen nadat een gecertificeerde installateur een kwaliteitsverklaring heeft afgegeven die aantoont dat de installatie voldoet aan de eisen uit het installatiecertificaat. Alle tanks worden gebruikt, maar voor de tanks in tankenpark 1 zijn er geen installatiecertificaten of tankcertificaten aanwezig.

Omdat de installatiecertificaten ontbreken, moet een uitgebreide keuring uitgevoerd worden om aan de voorwaarden te voldoen om een installatiecertificaat af te geven. De tanks moeten herkeurd worden, waarbij de tanks uit bedrijf moeten worden genomen. Volgens Diffutherm brengt dit een belasting voor het productieproces en hoge kosten met zich mee. De verplichting om voor alle tanks een installatiecertificaat te hebben betekent dat de tanks op een zo kort mogelijke termijn allemaal moeten worden gekeurd. Diffutherm ziet dit niet als redelijkerwijs haalbaar. Zij verzoeken daarom de tanks pas te hoeven herkeuren als de keuringstermijn conform PGS 31 zou verlopen, gerekend vanaf het laatste moment van inspectie conform BRL K903. Dit houdt concreet in dat van de tanks zonder certificaat een aantal in 2026 worden herkeurd en in 2031 de overige tanks.

Over het verzoek tot uitstel voor het hebben van een kwaliteitsverklaring en het tot die tijd mogen gebruiken van tanks zonder kwaliteitsverklaring merk ik het volgende op:

- een onderbouwing ontbreekt die aantoont dat momenteel aan de eisen uit het installatiecertificaat wordt voldaan. Daarom is er geen reden de herkeuringstermijnen uit PGS31 aan te houden ten opzichte van de laatste uitgevoerde inspectie door een gecertificeerde tankinstallateur. Diffutherm geeft zelf aan dat de voor de tanks afgegeven inspectierapporten geen installatiecertificaten zijn.
- een onderbouwing ontbreekt die aangeeft wat het uit bedrijf nemen van de tanks concreet betekent voor de belasting voor het productieproces en welke kosten daarmee gepaard gaan voor het bedrijf.
- een onderbouwing ontbreekt die aantoont dat het op korte termijn uit bedrijf nemen van de tanks voor een herkeuring niet redelijkerwijs haalbaar is.
- een onderbouwing ontbreekt die aantoont dat het uit bedrijf nemen van de tanks in de productiecycclus onwenselijk is.
- Het is niet aangetoond dat de tanks zondermeer voldoende veilig zijn. Zo is mij bekend dat het onderhoud en inspectie van de tanks nog onvoldoende is bevonden. In september 2023 is in het Brzo+ jaarverslag door de betrokken Brzo handhavingpartners Diffutherm aangemerkt als zorgbedrijf door achterblijvende verbeteringen op het gebied van veiligheid.

ILT
Publieke Instellingen
Bedrijven

Datum
24 januari 2024

Ons kenmerk
691685

Overige aspecten

In de inleiding van de toelichting op de aanvraag staat het volgende:

"Ten behoeve van inertisering van de tankenparken (conform de termijnvoorschriften hiervoor in de vigerende vergunning), maar ook voor een aantal productieprocessen, is Diffutherm voornemens een stikstoftank te plaatsen. Tevens wordt een uitbreiding van de opslagcapaciteit van gasflessen aangevraagd."

In het aanvraagformulier staat bij de aard van de aangevraagde verandering:

"Verzoek tot wijziging van voorschrift 6.7.1 uit de revisievergunning. Zie ook de toelichting op de aanvraag."

Uit de aanvraag maak ik op dat het bedrijf een stikstoftank wil plaatsen en de opslagcapaciteit van de gasflessen wil uitbreiden. Deze zaken worden in de aanvraag niet verder toegelicht qua technische aard, omvang, capaciteit en dergelijke. Deze veranderingen vragen een toets aan PGS 9 en PGS 15. Deze zaken moeten aan de aanvraag toegevoegd worden. Of het aangehaalde citaat moet uit de toelichting op de aanvraag verwijderd worden.

Advies

Ik adviseer u niet in te stemmen met de aangevraagde keuringstermijnen van de tanks in tankenpark 1. Ik adviseer u het huidige voorschrift 6.7.1 te handhaven. Als handhaven van het voorschrift niet mogelijk is adviseren wij een zo scherp mogelijke realistische keuringstermijn op te nemen. Gezien het feit dat het bedrijf als Brzo zorgbedrijf is aangemerkt, verzoek ik u van het bedrijf te verlangen dat zij binnen een redelijke termijn keuringscertificaten van de tanks volgens de geldende normen kunnen overleggen. De aanvrager dient voor wat betreft de stikstoftank en de uitbreiding van de gasflessenopslag duidelijkheid te geven.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

ILT
Publieke Instellingen
Bedrijven

Deze brief wordt tevens gepubliceerd op de website van de ILT.

Datum
24 januari 2024

Ons kenmerk
691685

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,