



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg  
p.a. RUD Zuid-Limburg  
Postbus 5700  
6002 MA Maastricht

**ILT**  
Publieke instituties en control  
Toezicht publieke instellingen  
Bedrijven

Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

**Contactgegevens**  
Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00

Datum 21 februari 2024  
Betreft Advies aanvraag omgevingsvergunning Fenzi AGT  
Netherlands B.V. in Maastricht

**Ons kenmerk**  
679019

**Uw kenmerk**  
Z2023-00004740

Geacht college,

Op 8 februari 2024 ontving de ILT via de RUD Zuid-Limburg het document "Bijlage 29 - Rapport Opslag verpakte gevaarlijke stoffen" van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Fenzi AGT Netherlands B.V., Fregatweg 38, 6222 NZ Maastricht. Het betreft het project 'revisievergunning en bouwen' (zaaknummer Z2023-00004740 en OLO-nummer 8228221).

Op 6 februari 2024 heb ik advies uitgebracht over de eerder ontvangen aanvraagstukken. Onderstaand advies betreft een aanvulling hierop.

Na beoordeling van het nagezonden document over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen heb ik de volgende opmerkingen.

### **Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)**

De toetsing van de opslagvoorzieningen heeft Fenzi uit laten voeren op basis van PGS 15:2021 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 van augustus 2021 (interim PGS).

#### Algemeen

1. De tabel op pagina's 7 en 8 en de checklijsten (bijlage 2 van het bovengenoemde rapport) moet voor alle opslagvoorzieningen en opslagvakken worden aangevuld met de exacte maximale hoeveelheden van de gevaarlijke stoffen uitgesplitst naar ADR-klassen en overige kenmerken per ADR-klasse/CMR-stof zoals opgenomen in tabellen 3 en 8.2 van PGS 15. Voor de opslag van gasflessen de hoeveelheden uitsplitsen in ADR 2.1, 2.2 en 2.3. en verpakkingsgrootte vermelden. Tevens de opslag van aanverwante stoffen vermelden. Verder verwijst ik naar de eerder gemaakte opmerkingen in mijn advies van 6 februari 2024.

2. De juiste hoeveelheden en kenmerken van de gevaarlijke stoffen in alle aanvraagdocumenten laten doorwerken.
3. Een opslagvoorziening waarin ADR 4.1 wordt opgeslagen dient aan hoofdstuk 8 van PGS 15 te voldoen. Niet alle opslagvoorzieningen waarvoor opslag van ADR 4.1 wordt aangevraagd, zijn volledig getoetst aan hoofdstuk 8 (en hoofdstukken 3 en 4) van PGS 15. Deze toets alsnog uitvoeren met aandacht voor vereiste voorzieningen (tabel 8.2 van PGS 15).
4. Op de plattegrondtekening in Bijlage 29 ontbreken een aantal opslagvoorzieningen (zoals nummers 30, 31 en 32) en klopt de omschrijving van nummer 29 niet.

**ILT**  
Publieke instituties en control  
Toezicht publieke instellingen  
Bedrijven

**Datum**  
21 februari 2024

**Ons kenmerk**  
679019

#### Opslag in MTS-gebouw

5. In het gebied waar voor het MTS-gebouw door afstand aan de WBDBO-eis van 60 minuten wordt voldaan, mogen zich geen gebouwen bevinden (voorschrift 3.2.3). Dit betekent dat er geen opslagkluisen aanwezig mogen zijn of opslag van brandbare stoffen dan wel brandgevaarlijke activiteiten mogen plaatsvinden.
6. Op de plattegrondtekening (van bijlage 29) de ligging en omvang van de opslagvakken voor gevaarlijke stoffen intekenen voor de aangevraagde situatie.
7. Het maatwerk in verband met de door Fenzi te nemen maatregelen om van het maximaal vloeroppervlak van de opslagvoorzieningen/vakken en de scheiding tussen opslag en productie/overig activiteiten af te wijken, moet in afstemming met het bevoegd gezag worden ingevuld.
8. Het verdient aanbeveling om naast de genoemde aanvullende maatregelen de branddetectie en signalering uit te breiden met doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale en voor blus/koelwatervoorzieningen te zorgen.

#### Expeditie ruimte

9. De expeditie ruimte in de plattegrondtekening opnemen.
10. De expeditie ruimte als opslag van gevaarlijke stoffen met beschermingsniveau 2a voldoet niet aan het maximaal toegestane vloeroppervlak.
11. Verder wordt er in de expeditie branddetectie aangebracht. De volgens voorschrift 4.8.2 eveneens vereiste doormelding naar de regionale brandweeralarmcentrale ontbreekt.
12. Volgens voorschrift 4.9.1 zijn er voor beschermingsniveau 2a blus/koelwatervoorzieningen noodzakelijk. Hierin is niet voorzien.
13. De voor de expeditie benodigde aanpassingen moeten worden uitgevoerd.

### **Cryogene gassen (PGS 9)**

14. De opslagtank voor zuurstof op de plattegrondtekening zetten.  
Daarnaast de tankinhoud erbij vermelden en opnemen in de gegevens van de checklijst.

Ik adviseer u om de aanvraag op de hiervoor genoemde punten aan te laten vullen alvorens een ontwerpbesluit ten aanzien van deze aanvraag te nemen.

Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

**ILT**  
Publieke instituties en control  
Toezicht publieke instellingen  
Bedrijven

**Datum**  
21 februari 2024

**Ons kenmerk**  
679019