



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Gelderland
p.a. Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Postbus 1603
6500 BP Nijmegen

ILT
Publieke instituties en control
Toezicht publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 10 januari 2024
Betreft Advies aanvraag omgevingsvergunning Kavegas B.V. in
Ederveen

Ons kenmerk
620707

Uw kenmerk
OLO:6336229

Geacht college,

Op 6 december 2023 ontving ik via de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de aangevulde aanvraag voor een Wabo revisievergunning van Kavegas B.V. Meikade 61, 6744 TC Ederveen met het verzoek om advies (OLO-nummer 5293759).

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag.

Externe veiligheid

1. **BRZO:** De kennisgeving op grond van het Besluit risico zware ongevallen (2015) ontbreekt. Deze toevoegen.
2. **Informatie over stoffen/gassen:** Van de gebruikte stoffen/gassen dienen de veiligheidsdatasheets aan de aanvraag te worden toegevoegd.
3. **Bevi:** In de QRA is vermeld dat de dichtstbijzijnde (niet bedrijfs-)woning op 60 m vanaf de inrichtingsgrens is gelegen terwijl in het aanvraagformulier 10 m is opgenomen. Welke afstand is de juiste?
4. De plaats van elke bedrijfswoning van derden en de plaats van elke burgerwoning die zich binnen de 10-6 contour bevinden, moeten als zodanig duidelijk herkenbaar op de (contouren)kaart zijn aangeven en van het adres zijn voorzien.
5. **PGS-richtlijnen:** Het aanvraagformulier vermeldt dat de volgende PGS-richtlijnen van toepassing zijn: PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, PGS 16 LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties, PGS 18 LPG: Depots, PGS 19 Propana – Opslag en PGS 28 Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertuinen. De GAP-

- analyses voor de hier genoemde PGS-richtlijnen ontbreken. Deze voor elke installatie, opslag, depot, tank toevoegen.
6. Uit de voorschriften van een PGS voortvloeiende onderzoeken of ermee verband houdende informatie (zoals een UPD, HAZOP) dienen aan de aanvraag toegevoegd te worden.

ILT
Publieke instituties en control
Toezicht publieke instellingen
Bedrijven

Datum
10 januari 2024

Ons kenmerk
620707

Emissies naar de lucht

7. **Luchtkwaliteit:** Er is geen onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit (Wet milieubeheer). De aanvraag moet met een rapport over de luchtkwaliteit worden aangevuld.
8. **Emissies van bedrijfsactiviteiten** (zoals het vullen en legen/reinigen van gastanks, cilinders, gasflessen): De aanvraag geeft geen inzicht in de emissies naar de lucht. Hierop moet de aanvraag worden aangevuld. Daarbij de CAS nummers van de stoffen en de omvang van de emissies vermelden. Vervolgens de emissies toetsen aan afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
9. **Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS):** De aanvraag bevat geen gegevens over het mogelijk aanwezig zijn van ZZS (en potentiële ZZS) terwijl deze wel in het bedrijf aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld als butaan 0,1 procent of meer butadieen bevat. De aanvraag hierop aanvullen en aan afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit toetsen (zoals de noodzaak om in het kader van de minimalisatieverplichting een vermijdings- en reductieprogramma (VRP) op te stellen).

Ik adviseer u om de aanvraag op de hiervoor genoemde punten aan te laten vullen alvorens een ontwerpbesluit ten aanzien van deze aanvraag te nemen. Daarnaast verzoek ik u om de jaarlijkse doorzet van gevaarlijke stoffen/vloeibare gassen per soort in de vergunning vast te leggen.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,