



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gemeente Woudenberg
t.a.v. College Burgemeester en Wethouders
Parklaan 1 3931 KK Woudenberg
Postbus 16 3930 EA Woudenberg
p.a. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 3 maart 2022
Betreft advies aanvraag omgevingsvergunning
Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V.
Parallelweg 6, 3931 MT, Woudenberg

Ons kenmerk
566356

Uw kenmerk
zaak 10982051
Aanvraagnummer
OLO6572085

Geacht college,

Op 21 februari 2022 ontving de ILT het verzoek van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om te adviseren op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de inrichting Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. gelegen aan de Parallelweg 6 te Woudenberg. Het betreft een aanvraag revisievergunning voor de gehele inrichting. Met aanvraagnummer OLO6572085.

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
Appeldoorn Chemical

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag.

In het Aanvraagformulier wordt in '12 Brandveiligheid' op pagina 10 aangegeven dat er maximaal 10 ton ADR 3 wordt opgeslagen. In het document 'aanvraag revisievergunning' staat in 1.5.2 dat er in de expeditieruimte maximaal 2 ton ADR 3 kan worden opgeslagen. In de kennisgeving worden maximaal 10 ton ADR 3 aangegeven.

Opmerking ILT: onduidelijk hoeveel ADR 3 er nu wordt opgeslagen. Graag duidelijkheid hierover en in alle documenten hetzelfde. Waar wordt 10 ton ADR 3 dan opgeslagen?

In de kennisgeving wordt aangegeven dat er 5 ton H2 goederen worden opgeslagen. In het document 'aanvraag revisievergunning' staat in 1.5.2 dat er in de expeditieruimte maximaal 10.000 kg ADR 6.1 II en III wordt opgeslagen en in tabel 1 maximaal 100 ton.

Opmerking ILT: onduidelijk hoeveel ADR 6 er nu wordt opgeslagen, hoeveel hiervan valt onder H2 goederen?. Graag duidelijkheid hierover en in alle documenten hetzelfde. In de kennisgeving is de hoeveelheid van 10 ton ADR 3 niet meegenomen in de berekening.

In de kennisgeving wordt aangegeven dat er 0,5 ton cat. 18 en 0,05 ton cat. 19 goederen worden opgeslagen. In het document 'aanvraag revisievergunning' staat in tabel 2 dat er in de brandveiligheidskast 250 kg, in de werkplaats trucks 1000 kg, in de werkplaats terrein 1000 kg en in het kantoor ACL 1000 kg ADR 2 wordt opgeslagen zijnde aerosolen, lpg, gasflessen propaan/acetyleen/argon/zuurstof. Er wordt echter ook aangegeven dat er maximaal 100 kg aerosolen, P3a, worden opgeslagen.

Opmerking ILT: onduidelijk hoeveel en wat er nu wordt opgeslagen? Graag duidelijkheid hierover.

In het document 'plan van aanpak uitfaseren afvullen...' wordt aangegeven dat er in hal A t/m F zowel ADR 8 en ADR 9 in hoeveelheden >10 ton als ADR 3 < 10 ton wordt opgeslagen. Het BM is dan 3.

Opmerking ILT: Indien deze producten gezamenlijk in een hal liggen is er geen BM 3 maar BM 1 noodzakelijk.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom het COVID-19 (coronavirus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd mogelijk om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief per e-mail met lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken. Ik vraag hiervoor uw begrip. Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Een afschrift van deze brief is ook naar de OD NZKG gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,

DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN