



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland  
p/a DCMR  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam

**ILT**

Veiligheid en instituties  
Publieke instellingen  
Bedrijven

Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

**Contactgegevens**

Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00  
[www.ilent.nl](http://www.ilent.nl)

Datum 8 maart 2021  
Betreft Advies op aanvraag DOW Benelux B.V., gelegen aan de  
Herbert H. Dowweg 5 te Hoek, voor het actualiseren van  
de PGS 29 voorschriften.

**ons kenmerk**  
495468

**uw kenmerk**  
9999173886

**Bijlage**  
ILT beoordeling aanvraag  
Dow

Geacht college,

Op 19 februari 2021 ontving de ILT van DCMR namens Gedeputeerde Staten van Zeeland ter advisering op de aanvraag DOW Benelux B.V., gelegen aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek, voor het actualiseren van de PGS 29 voorschriften. (zaaknummer 9999173886).

**Volledigheid aanvraag**

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom COVID-19 (corona-virus) en de richtlijnen die hierover zijn gegeven, is niet altijd mogelijk om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief per e-mail met lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken. Ik vraag hiervoor uw begrip.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

## Bijlage beoordeling aanvraag.

- Bijlage A bij de brief is een opsomming wat nu wel van het herstelbesluit / reparatie besluit blijft gelden en vervalt.
  - **Waarom geen gehele GAP analyse van de PGS 29 versie 2016. Is nu erg onoverzichtelijk.**
  - Op pagina 5 wordt nu de versie 2016 aangehaald, **staan deze niet in herstelbesluit?**
  - In de tabel 1 op pagina 8 t/m 10 is een kolom 'datum gereed, eind'. **Deze zijn dus nu allemaal uitgevoerd?**
  - Op pagina 8 wordt bij voorschrift 3.3.4 aangegeven dat De veiligheidsstudies van de bestaande dampverwerkingsinstallaties niet volledig voldoen aan de aandachtspunten. **Zijn deze inmiddels aangepast? En ook ter toetsing/beoordeling bekeken?**
  - Op pagina 9 staat : Vs 2.2.3; 4.2.1; 4.2.29; 4.2.32; 4.2.35; 4.2.48; 4.2.50; 4.3.6; 4.3.7 Voor de implementatie van deze voorschriften is het Beleidskader tankputbranden bepalend. Uiterlijk 31 december 2021 worden de daarvoor vereiste voorzieningen en of maatregelen geïmplementeerd. De eventueel vereiste acties zullen in de rapportages voor het Beleidskader worden benoemd. Voor de implementatie van deze voorschriften is het Beleidskader tankputbranden bepalend. Uiterlijk 31 december 2021 worden de daarvoor vereiste voorzieningen en of maatregelen geïmplementeerd. De eventueel vereiste acties zullen in de rapportages voor het Beleidskader worden benoemd. **Welke vereiste voorzieningen en of maatregelen zijn dit? Is deze Beleidskader al beoordeeld? En wat is hiervan de uitkomst?**
  - Op pagina 9 worden in de voorschriften 4.2.5/ 4.2.29/ 4.2.32 en 4.3.10 aangevraagd om af te wijken van het voorschrift. **Dit is verzoek tot gelijkwaardigheid. Is dit getoetst?**
- **Waarom bijlage C ? Welke info wordt hierin gegeven?**
- bijlage D "Dow/Trinseo Gap analyse voor de PGS 29 versie 1.1 december 2016 Inspectie- en onderhoudssituatie" **betreft het alleen de voorschriften 3.7.1 t/m 3.7.19 van de PGS 29. Waarom alleen deze voorschriften?**