



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

ILT
Veiligheid en Instellingen
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 23 mei 2022
Betreft Advies omgevingsvergunning Mepavex Noordland 12-16
en containerterminal te Bergen op Zoom

Ons kenmerk
562976

Uw kenmerk
OLO 6691503

Bijlage
ILT beoordeling Definitieve
aanvraag Mepavex Noordland
12-16 en containerterminal te
Bergen op Zoom

Geacht college,

Op 21 april 2022 ontving de ILT via de OMWB het verzoek om advies op de definitieve aanvraag voor een revisievergunning door Mepavex Logistics B.V. (Noordland 12-16 en containerterminal) gelegen aan Conradweg 18-20 te Bergen op Zoom (OLO 6691503; zaaknummer 2022-020441).

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom het COVID-19 (corona-virus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd mogelijk om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief per e-mail met lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken. Ik vraag hiervoor uw begrip. Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT Beoordeling Definitieve aanvraag Mepavex Noordland 12-16 en containerterminal te Bergen op Zoom

Holmes: 562976

Zaaknummer: 2022-020441

OLO-nummer: 6691503

Datum beoordeling: mei 2022

| | Aspect | Waarneming | Bevinding | Classificatie |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | Externe veiligheid PGS 15 (2021) | | | |
| 1.1 | PGS 15 vs 4.2.1. (tabel 3 beschermingsniveau's) | In het UPD voor hallen 14-15-16 is in paragraaf 11.8 aangegeven dat in hallen 14 E-F-G, 15E en 16C opslag van ADR 5.1, 8, 9 en CMR plaatsvindt en de vloeistoffen een vlampunt boven de 100 °C hebben. De verpakkingsgroep is daarbij niet aangegeven. | In de aanvraag is voor de hallen met beschermingsniveau BN3+ niet de verpakkingsgroep aangegeven. Als verpakkingsgroep I wordt opgeslagen geldt namelijk een hoger beschermingsniveau dat niet overeenkomt met het aangevraagde BN3+. De aanvrager/vergunningverlener dient de opslag van CMR, ADR 5.1, 8 en 9 met VG I uit te sluiten voor deze hallen. | Tekortkoming |
| 1.2 | Bevi | In vergelijking met de vergunde contour (Noordland 12 en 13, is de 10-5 contour in alle richtingen groter geworden behalve in oostelijke richting. De 10-6/jaar risicocontour is in alle richtingen vergroot. De 10-6/jaar contour gaat over enkele beperkt kwetsbare objecten (bedrijfsgebouwen). Er worden geen kwetsbare objecten geraakt. Er worden (nieuwe) beperkt kwetsbare objecten geraakt in vergelijking met de vigerende vergunning. | Voor wat betreft kwetsbare objecten wordt aan Bevi voldaan. Voor (nieuwe) beperkt kwetsbare objecten wordt afgeweken van de richtwaarde van het Bevi. Afwijken van een richtwaarde is blijkens het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van het Bevi en de Nota van Toelichting slechts toegestaan indien gewichtige redenen daarvoor aanleiding geven. Bevoegd gezag dient te onderbouwen of dit acceptabel is. | Tekortkoming en Aandachtspunt vergunningverlening |
| 1.3 | QRA | In bijlage VII (Opslaghoeveelheden gevaarlijke stoffen) zijn in voetnoten 5, 6, 7 en 8 beperkingen in de wijze van opslag aangegeven ivm de QRA. <i>Voor hal 12 a is aangegeven: De maximale hoeveelheid stoffen met ADR klasse 6.1 VG I en ADR 8 VG I met bijkomend gevaar ADR 6.1 in de opslaghallen 5 t/m 8 is kleiner dan 1.000 kg (i.v.m. QRA en PGS 15</i> | De beschreven uitgangspunten voor de berekening van de QRA geven aan dat de belegging van de hallen specifiek is. In de vergunning dient dit met voorschriften te worden vastgelegd en dient een registratie te worden voorgeschreven die in verband met toezicht direct aantoonbaar aangeeft of hieraan wordt voldaan. | Aandachtspunt vergunningverlening |

| | | | | |
|-----|-----|--|--|--|
| | | <p>voorschriften). En: <i>Maximaal 1.790 ton klasse 6.1 VG II in Noordland 12 (i.v.m. QRA).</i></p> <p>Voor hallen 12, 14-16 is aangegeven: <i>Op basis van QRA gekozen voor verdeling 10% ADR 6.1 VG I en 90% VG II, waarbij VG I + II 75% is van de totale capaciteit per compartiment. En: Op basis van QRA is gekozen voor 75% ADR 3 van de totale opslagcapaciteit per compartiment. Indien ook ADR 6.1 wordt opgeslagen: dan totaal ADR 3 + ADR 6.1 max. 75%.</i></p> | <p>Mogelijk zijn er nog andere punten in de belegging van de hallen die voor toetsing van de uitvoering van de uitgangspunten van de QRA een nader voorschrift noodzakelijk maken.</p> | |
| 1.4 | QRA | <p>De 10-6 /jaar contour neemt toe en gaat over enkele (nieuwe) beperkt kwetsbare objecten (bedrijfsgebouwen).</p> | <p>Daarbij is niet aangegeven of die objecten kunnen ontwikkelen van beperkt kwetsbaar naar kwetsbaar, zoals een kantoor bij een oppervlakte >1500 m² en of er geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten zijn.</p> | <p>Aandachtspunt vergunningverlening</p> |