



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
p.a. DCMR  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam

**ILT**  
Publieke instuties  
Toezicht publieke instellingen  
Bedrijven

Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

**Contactgegevens**  
Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00

Datum 5 januari 2023  
Betreft Zienswijze oprichtingsvergunning "Titan LNG locatie  
Seinehaven" (Humberweg, Botlek Rotterdam)

**Ons kenmerk**  
610227

**Uw kenmerk**  
1498113

Geacht college,

Op 28 november 2022 ontving ik via DCMR het ontwerpbesluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning van Titan LNG B.V. voor het bunkeren van vaartuigen met LNG op de locatie Seinehaven (Humberweg, Botlek Rotterdam) (OLO-nummer 7101805 en DCMR zaaknummer 1498113).

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken heb ik de volgende zienswijze.

## **Zienswijze**

### Afleveren van vloeibaar aardgas (LNG)

De PGS 33-1 en PGS 33-2 (Aardgas: afleverinstallatie van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen dan wel vaartuigen) zijn richtinggevend voor het bunkeren van schepen met LNG.

In het ontwerpbesluit zijn geen voorschriften opgenomen over het onderhoud, inspectie en vervanging van de losslangen terwijl in beide PGS-documenten voorschriften hierover zijn opgenomen (PGS 33-1 paragraaf 3.3.2 en PGS 33-2 paragraaf 3.3.3). Daarnaast ontbreekt voorschrift 2.2.7 van PGS 33-2.

### Vastleggen jaarlijkse doorzet LNG

In verband met het plaatsgebonden risico zijn een aantal relevante uitgangspunten in de voorschriften vastgelegd, zo ook de jaarlijkse doorzet van LNG. In de aanvraag wordt een doorzet van 44.444 m<sup>3</sup> (20 kton) per jaar vermeld. In de vergunningvoorschriften is sprake van een maximale doorzet van 48.500 m<sup>3</sup> per jaar.

**ILT**  
Publieke instituties en control  
Toezicht publieke instellingen  
Bedrijven

**Datum**  
5 januari 2023

**Ons kenmerk**  
610227

### Algemeen

Aan het besluit zijn een aantal documenten van de aanvraag verbonden. Graag van het document 'Toelichting op aanvraag Titan LNG B.V. – Seinehaven' de versie 1.4 toevoegen.

### **Advies**

Ik verzoek u om in het besluit de ontbrekende voorschriften voor o.a. de losslangen op te nemen, de juiste jaarlijkse doorzet LNG te vermelden en de meest recente versie van het document 'Toelichting op aanvraag Titan LNG B.V. – Seinehaven' toe te voegen.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,