



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg
p/a RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 25 mei 2023
Betreft Advies omgevingsvergunning CSP/Fire brigade & Security

Ons kenmerk
641927

Uw kenmerk
2023-022633

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
CSP/Fire brigade & Security

Geacht college,

Op 17 april 2023 heeft de ILT van de RUD Zuid-Limburg namens Gedeputeerde Staten van Limburg, ter advisering een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie CSP/Sitech Services BV (Fire Brigade & Security), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag betreft het project 'revisievergunning' en is geregistreerd onder zaaknummer 2023-022633.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT-beoordeling Aanvraag revisievergunning CSP/Fire Brigade & Security

Holmes: 641927
OLO: 7701293.
Zaaknummer: 2023-022633
Datum: mei 2023

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe veiligheid				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.1	Toetsing: PGS 15 (emballage)	Opslag is getoetst aan PGS 15 volgens de aanvraag. Bij voorschrift 3.2 (WBDBO) is aangegeven: 'geborgd middels afstand: de meeste opslagen vinden op het buitenterrein plaats (onder overkapping)'	Hoofdstuk 3 en 6 zijn van toepassing. Aan voorschrift 3.2 wordt niet volledig voldaan: alle opslagen (binnen en buiten) dienen aan de WBDBO eisen te voldoen. Aanvraag dient te beschrijven of alle opslagen (binnen en buiten) aan WBDBO eisen voldoen. Als dit niet door afstand kan worden bereikt, dient de WBDBO aangepast te worden.	Akkoord Tekortkoming

Onderwerp + (evt subonderwerp): Emissies				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
2.1	Toetsing: ZZS emissie-eisen	Volgens de aanvraag is PFAS houdend blusschuim aanwezig (Moussol). Dit product bevat polyfluoralkylstoffen (ZZS). In het productblad van Sthamex is aangegeven: Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.' In het productblad van Purple K is aangegeven: 'Afval niet naar de riolering laten aflopen.'	Een van de gebruikte blusschuimen is PFOA houdend en ZZS, voor de andere twee is dit niet duidelijk. Wel is bij deze twee aangegeven dat deze niet in de riolering terecht mogen komen. Nadere informatie is noodzakelijk. Op 8 april 2020 is de Europese Directive 2020/784/EU gepubliceerd. Daarin zijn nieuwe regels over PFOA houdend blusschuim vastgelegd. Het gebruik van PFOA, zouten daarvan en aanverwante verbindingen zijn toegestaan in blusschuim voor de bestrijding van dampen van vloeibare brandstoffen en branden van vloeibare brandstoffen (branden van klasse B), dat al in geïnstalleerde, zowel mobiele als vaste, installaties aanwezig is, tot en met 4 juli 2025, met inachtneming van de volgende voorwaarden:	Aanvullen Aandachtspunt vergunningverlening

Onderwerp + (evt subonderwerp): Emissies				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
			<p>a. blusschuim dat PFOA, zouten daarvan en/of aanverwante verbindingen bevat of kan bevatten, wordt niet voor trainings- of opleidingsdoeleinden gebruikt;</p> <p>b. blusschuim dat PFOA, zouten daarvan en/of aanverwante verbindingen bevat of kan bevatten, wordt niet voor testdoeleinden gebruikt, tenzij alle vrijgekomen stoffen worden opgevangen;</p> <p>c. vanaf 1 januari 2023 wordt het gebruik van blusschuim dat PFOA, zouten daarvan en/of aanverwante verbindingen bevat of kan bevatten, alleen toegestaan in sites waar alle vrijgekomen stoffen kunnen worden opgevangen;</p> <p>d. voorraden van blusschuim dat PFOA, zouten daarvan en/of aanverwante verbindingen bevat of kan bevatten, worden beheerd overeenkomstig artikel 5 (van deze verordening).</p> <p>Geadviseerd wordt om voor dergelijke stoffen voorschriften in de vergunning op te nemen.</p>	
2.2	Toetsing: ZZS vijfstappenplan minimalisatie	In de aanvraag is niet ingegaan op ZZS en is niet aangegeven of ZZS gebruikt worden, ZZS emissies plaats kunnen vinden en welke maatregelen worden getroffen om deze ZZS emissies te minimaliseren c.q voorkomen.	Aangezien PFAS/PFOA houdend blusschuim aanwezig is en dit ZZS zijn en mogelijk nog andere ZZS aanwezig zijn, dient in de aanvraag een ZZS paragraaf te worden opgenomen waarin is uitgewerkt welke (p)ZZS aanwezig zijn, welke (p)ZZS kunnen vrijkomen naar water, bodem of lucht en welke maatregelen getroffen worden om de emissies te minimaliseren of geheel te voorkomen.	Tekortkoming

Onderwerp + (evt subonderwerp): Milieuzorg				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
3.1	Toetsing: MZS en BAT 1	In bijlage 9 is getoetst aan de BREF ENE en aangegeven dat op onderdelen aan BAT 1 (Milieuzorg) wordt voldaan en andere onderdelen niet van toepassing zijn.	<p>Op onderdelen geeft de aanvrager aan BAT 1 te voldoen. Onderdelen die als niet van toepassing staan aangegeven, zijn echter wel relevant en er dient aangegeven te worden hoe er alsnog invulling aan wordt gegeven.</p> <p>Het verdient de voorkeur daadwerkelijk belangrijke eisen uit</p>	<p>Verbeterpunt</p> <p>Aandachtspunt</p>

Onderwerp + (evt subonderwerp): Milieuzorg				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
			BAT 1 in voorschriften vast te leggen. Te denken valt aan: Continue verbetering, toepassen schone technologieën, benchmark, etc.	vergunningverlening