



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
p.a. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Sporlaan 181
5038 CB Tilburg

Datum 28 april 2023
Betreft Advies revisievergunningsaanvraag over één of meerdere onderdelen van de aanvraag Omya Netherlands BV Revisievergunning - 7642513.

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

ons kenmerk
640194

uw kenmerk
Aanvraagnummer: 7642513

Geacht college,

Op 19 maart 2023 ontving ik van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor de inrichting Omya Netherlands B.V. een aanvraag revisievergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Naar het bestuderen van de aanvraag wil ik een advies indienen.

Advies/adviezen

In de Aanvraag revisievergunning milieu wordt aangegeven dat er geen QRA is opgesteld.

Advies 1 ILT:

Er is een CO₂ reservoir van 70 m³. In Safeti.nl versie 8.5 is er een nieuwe probitrelatie voor CO₂ opgenomen die zowel verstikkend als giftig is. In paragraaf 3.5.3 van Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 4.3 – Module B, 1 januari 2021 wordt aangegeven dat het zinvol is grote hoeveelheden inerte gassen mee te nemen in de risicoanalyse. Zie ook <https://www.rivm.nl/omgevingsveiligheid/vragen-en-antwoorden>. ILT adviseert om wel een QRA als bijlage bij de aanvraag te laten opstellen vanwege de aanwezigheid van het CO₂ reservoir.

In bijlage 19 wordt op pagina 22 bij voorschrift 4.3.2 aangegeven dat dit voorschrift van toepassing is.

Advies 2 ILT:

Hoe zijn de eigenschappen van de koopmansgoederen meegenomen in het bepalen van het beschermingsniveau?

In bijlage 19 wordt op pagina 27 bij voorschrift 6.1.1 aangegeven dat dit voorschrift niet van toepassing is.

Advies 3 ILT:

Dit voorschrift is wel van toepassing.

In bijlage 19 wordt op pagina 29 bij voorschrift 6.2.11 aangegeven dat dit voorschrift niet van toepassing is.

Advies 4 ILT:

Dit voorschrift is wel van toepassing.

In bijlage 19 wordt op pagina 31 bij voorschrift 7.4.1 aangegeven dat er spuitbussen worden opgeslagen in M-01.

Advies 5 ILT:

Volgens de bijlage 5 worden er geen spuitbussen opgeslagen, wel gasflessen. Hoeveel spuitbussen worden er opgeslagen?

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Een afschrift van deze brief is ook naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gestuurd.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

28 april 2023