



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

ILT
Inspectie Leefomgeving en
Transport
Juridische Zaken
Koningskade 4
Den Haag
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Ons kenmerk
R-4-15-0002.001

Datum 9 januari 2015
Betreft Beroepschrift (pro forma) tegen besluit
omgevingsvergunning European Liquid Drumming B.V. te
Oosterhout

Edelachtbaar college,

Hierbij stel ik beroep in tegen het besluit van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, kenmerk OLO nummer 467659 110801614 waarbij de vergunningvoorschriften van de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een inrichting gespecialiseerd in handling, (tank)opslag, het mengen en de distributie van vloeibare chemicaliën op het perceel Zeilmakerijweg 1 te Oosterhout, gewijzigd zijn ([zie bijlage 1](#)).

Blijkens de aankondiging is de kennisgeving gepubliceerd in het regionale weekblad van 3 december 2014.

1. Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op de voorbereiding van dat besluit (de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Op grond van artikel 6:8 van de Awb, vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 aan met ingang van de dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, ter inzage is gelegd. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en dit betekent dat de termijn voor het instellen van beroep eindigt op 14 januari 2015. Derhalve stel ik hierbij tijdig beroep in.
2. European Liquid Drumming B.V. (hierna ELD), is een logistieke dienstverlener en drijft een inrichting voor opslag, mengen en afvullen van diverse chemicaliën. De inrichting wordt ten dele gewijzigd, waarbij tevens de opslag- en afvulcapaciteiten van al dan niet categorieën ADR-stoffen worden verhoogd. De vergunning laat toe dat op het terrein van de inrichting maximaal 3521 ton (kg/m³) aan gevaarlijke stoffen aanwezig mag zijn.
3. Vanwege deze hoeveelheid, is het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) van toepassing op de inrichting. Dat betekent onder meer dat de drijver van de inrichting een risico-analyse moet opstellen in verband met de kans op



ongevallen en belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving en dat de onderneming op basis hiervan een veiligheidsrapport moet opstellen.

4. Het bevoegd gezag moet gezien artikel 2.14 van de Wabo bij het opstellen van voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen, onderdeel 15 van de zogeheten Publicatierreeks gevaarlijke stoffen, nader PGS-15, in acht nemen. Het bevoegd gezag heeft dit in onvoldoende mate gedaan.
5. Het bevoegd gezag meent ten onrechte dat van algemene bepalingen in hoofdstuk 4 van de PGS 15 kan worden afgeweken omdat binnen de inrichting van ELD een zogenoemd 'total fludding brandbestrijdings-systeem' zal worden geïnstalleerd: een gasblusinstallatie in plaats van een sprinklerinstallatie. Het bevoegd gezag stelt op grond van dit uitgangspunt nu onvoldoende bescherming biedende voorschriften op grond van de PGS-15.

ILT
Inspectie Leefomgeving en
Transport
Juridische Zaken

Datum
9 januari 2015

VERZOEK

Gezien het voorgaande verzoek ik u om de voorschriften inzake externe veiligheid bij het besluit van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout van 3 december 2014 en dat bekend is gemaakt onder het kenmerk 00.118.516-13092608, te vernietigen.

Gelet op de complexiteit van de zaak en de korte termijn die momenteel nog resteert om dit beroepsschrift in te dienen, stel ik dit beroep in op nog nader aan te voeren gronden.

Ik verzoek u om mij een termijn te stellen van zes weken waarbinnen de gronden van het beroep zullen worden aangevuld en nader gemotiveerd zullen worden.

