



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Groningen
p.a. Omgevingsdienst Groningen
Postbus 97
9640 AB Veendam

ILT
Afdeling Toezicht publieke
Instellingen
Team Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 6 juli 2020
Betreft Zienswijze ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Coöperatie Avebe U.A. in Ter Apelkanaal

Ons kenmerk
466539

Uw kenmerk
Z2020-00000415

Geachte heer Kielstra,

Op 11 juni 2020 ontving de ILT uw ontwerpbeschikking omgevingsvergunning van 26 mei 2020 (met kenmerk Z2020-00000415) voor Coöperatie Avebe U.A., M en O-weg 11 in Ter Apelkanaal.

De ontwerpbeschikking betreft een herstelbesluit ambtshalve wijziging omgevingsvergunningen en een besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit. De activiteiten van Avebe bestaan uit de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten en zijn vergund bij besluit van 8 juni 2004 (kenmerk nr. 2004-15.719/24, MV) en besluit van 29 maart 2005 (kenmerk nr. 2005-06869/13, MV).

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik volgende zienswijze.

In de voorschriften in hoofdstuk 4.6 van uw ontwerpbeschikking zijn de eisen die conform BBT aan een opslag van organische peroxiden op basis van PGS 15 moeten worden gesteld onvoldoende geborgd.

Toelichting:

In de inrichting vindt opslag van gevaarlijke stoffen in verschillende opslagvoorzieningen plaats. In compartiment B worden volgens de ontwerpbeschikking de volgende ADR-stoffen opgeslagen: ADR 5.1 (vlampunt > 100 °C, maximaal 12 ton), ADR 5.2 (type F, maximaal 200 liter) en ADR 8 (zonder bijkomend gevaar, vlampunt > 100 °C en geen verpakkingsgroep I, maximaal 24 ton).

Voor de opslag van deze ADR 5.1 en ADR 8 stoffen is beschermingsniveau 3 van toepassing. Op basis van hoofdstuk 9 van de PGS 15 is voor de opslag van 200 liter ADR 5.2, type F beschermingsniveau 1 van toepassing. Aangezien in compartiment B deze drie ADR-stoffen in één opslagvoorziening zijn opgeslagen, geldt voor deze opslagvoorziening het hoogste beschermingsniveau. Voor compartiment B is dus beschermingsniveau 1 van toepassing.

Hierop zijn de voorschriften uit de hoofdstukken 3, 4 en 9 van PGS 15 als BBT van toepassing. De aanwezige Hi-Ex schuimblusinstallatie is dus niet een aanvullende voorziening.

Wanneer gekozen wordt om beschermingsniveau 1 met een blusinstallatie te realiseren, moet volgens PGS 15 voor deze brandbestrijdingsinstallatie een goedgekeurd UPD opgesteld worden.

ILT
Afdeling Toezicht publieke
Instellingen
Team Bedrijven

Ik verzoek u om voor de opslag van gevaarlijke stoffen in compartiment B de bij beschermingsniveau 1 behorende voorschriften uit PGS 15 en de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk 9 van PGS 15 (opslag organische peroxiden) aan de beschikking te verbinden.

Datum
6 juli 2020

Ons kenmerk
466539

In verband met de huidige bijzondere omstandigheden rondom het COVID-19 (corona virus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd mogelijk om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief in PDF per e-mail met lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken. Ik vraag hiervoor uw begrip.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

