



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten Friesland  
Postbus 20120  
8900 HM Leeuwarden

**ILT**  
Afval, Industrie en Bedrijven  
Handhaving Industrie en  
Ruimte

Groningen  
Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

**Contactpersoon**

[Redacted contact information]

**Ons kenmerk**  
holmesnummer 149152

**Uw kenmerk**  
2016-FUMO-0014601

Datum 21 juli 2017  
Betreft Zienswijze ontwerpbeschikking De Ward Dieselopslag BV

Geacht College,

Op 14 juli 2017 ontving ik van u de ontwerpbeschikking voor de wijzigingsvergunning voor De Waard Dieselopslag BV te Sneek (kenmerk 2016-FUMO-0014601).

Bij deze procedure heb ik de voorschriften voor de opslag van klasse 3 producten in verticale bovengrondse tanks beoordeeld.

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik de volgende zienswijze.

### **Opslag klasse 3 producten in verticale bovengrondse tanks**

Tekortkoming:

#### ***Voorschrift 3.1 van de ontwerpbeschikking***

In voorschrift 3.1 van de ontwerpbeschikking is voorschrift 3.3.1 van de PGS 29 niet opgenomen. Dit betreft beluchtingvoorschrift voor de tanks.

#### ***Voorschrift 3.4 van de ontwerpbeschikking***

In voorschrift 3.4 van de ontwerpbeschikking wordt aangegeven dat de koeling voor de bovengrondse tanks moet voldoen aan de in de PGS 29 gestelde eisen. Er is niet omschreven wat deze eisen zijn en er is ook geen verwijzing naar de voorschriften uit de PGS 29.

#### ***Voorschrift 3.10 van de ontwerpbeschikking***

In voorschrift 3.10 van de ontwerpbeschikking is beschreven dat er bij een hittebelasting van meer dan 32 kW/m<sup>2</sup> een stationaire koeling vereist is. Er is echter niet aangegeven aan welke norm deze koeling moet voldoen.

### **Advies**

Gelet op voorgaande adviseer ik u om in voorschrift 3.1 van de ontwerpbeschikking ook voorschrift 3.3.1 van de PGS 29 op te nemen. Om in voorschrift 3.4 van de ontwerpbeschikking op te nemen weke eisen gelden voor de stationaire koeling en in voorschrift 3.10 op te nemen aan welke norm de stationaire koeling moet voldoen.

Een afschrift van deze brief zal tevens naar de FUMO worden gestuurd.

Hoogachtend,

DE DIRECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,  
namens deze,

DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,



**ILT**  
Afval, Industrie en Bedrijven  
Handhaving Industrie en  
Ruimte

**Datum**  
21 juli 2017

**Ons kenmerk**  
holmesnummer 149152