



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

ILT
Publieke Instellingen
Institutes

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 20 maart 2019
Betreft Zienswijze Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Draka
Interfoam te Hillegom

Ons kenmerk
310507

Uw kenmerk
DCMR
999912858_9999277693

Geacht college,

Op 7 februari 2019 ontving ik uw ontwerpbesluit d.d. 25 januari 2019 met zaaknummer DCMR 999912858. Het betreft het ontwerpbesluit naar aanleiding van de aanvraag van Draka Interfoam B.V. om een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting gelegen aan de Van den Endelaan 15 te Hillegom.

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik de volgende zienswijze.

Bevi

Uit figuur 6.1 van het QRA rapport blijkt dat het bestaande kantoorgebouw is gelegen binnen de PR 10-4 en PR 10-5 contour. Dit is strijdig met artikel 6 lid 2 van het Bevi.

PGS 15

In hal 7 vindt opslag plaats van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen en CMR-stoffen die vallen binnen de werkingssfeer zoals genoemd in tabel 1.1 van de PGS 15. Gezien de hoeveelheid opslag van deze stoffen (ADR 8 VG II en/of III en ADR 9 VG II en/of III samen maximaal 2500 kg) en van koopmansgoederen en/of aanverwante stoffen in een hoeveelheid van samen meer dan 10 ton is hoofdstuk 4 van de PGS 15 van toepassing.

Er van uitgaande dat het vlampunt van de opgeslagen stoffen groter is dan 100 °C dient hierbij beschermingsniveau 3 van PGS 15 te worden gerealiseerd. Aangezien volgens de aanvraag de brandcompartimentering tussen de hallen 1 t/m 7 niet volledig voldoet aan de normen, zijn de hallen 1 t/m 7 voorzien van een automatisch blussysteem (sprinklersysteem).

Dit betekent dat, met het oog op een goed aangelegd, gekeurd, geïnspecteerd en gecertificeerd systeem, het toegepaste automatische blussysteem moet voldoen aan paragraaf 4.8.2 van de PGS 15 (Beoordeling en goedkeuring van VBB-systemen). In het ontwerpbesluit zijn echter geen voorschriften opgenomen voor de aanleg, beoordeling en goedkeuring van het blussysteem.

Overig

In het QRA rapport is de modellering van de stof TDI (een mengsel van 2,4-TDI en 2,6-TDI) niet vermeld. Ik verzoek u hierover uitsluitel te geven.

Advies

Ik verzoek u om met een oplossing te komen in verband met de geconstateerde strijdigheid met artikel 6 lid 2 van het Bevi.

Daarnaast adviseer ik u om voor de opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen en CMR-stoffen in hal 7 de eisen uit paragraaf 4.8.2 van de PGS 15 toe te voegen aan de voorschriften.

ILT
Publieke Instellingen
Instuties

Datum
20 maart 2019

Ons kenmerk
310507

Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.

Een afschrift van deze brief is naar de DCMR gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM INSTITUTIES,

