



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Groningen
p.a. Omgevingsdienst Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 25 mei 2020
Betreft zienswijze ontwerpbesluit ambsthalve actualisatie
Evonik Peroxide Netherlands B.V., Oosterhorn 14,
Farmsum

Ons kenmerk
452835

Uw kenmerk
Z2017-00007265

Bijlage
ILT beoordeling ontwerpbe-
sluit Evonik Perox d

Geacht college,

Op 31 maart 2020 ontving de ILT via de ODG het verzoek om advies ontwerpbesluit ambsthalve actualisatie Evonik Peroxide Netherlands B.V., Oosterhorn 14, Farmsum.

Na het lezen van de aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit heb ik besloten een zienswijze op te stellen. U vindt mijn advies hieronder.

Zienswijze ontwerpbeschikking

In paragraaf Ontwerpbesluit wordt bij punt b aangegeven dat er een aanvraag geweest is. Dit is toch een ambsthalve wijziging?

In voorschrift 9.2 staat dat naast de voorschriften van 9.1 aanvullend enkele voorschriften gelden.

- Er wordt in punt b aangegeven dat er tenminste beschermingsniveau 3 moet zijn. Als je echter in de PGS 15 kijkt moet er een beschermingsniveau 1 zijn voor ADR 6.1; CMR; 8 vlampunt $\leq 60^{\circ}\text{C}$, beschermingsniveau 2a voor ADR 6.1; CMR; 8 vlampunt $> 60^{\circ}\text{C} \leq 100^{\circ}\text{C}$, en ADR 6.1 en CMR brandbare vaste stoffen. Bij deze ontwerpbesluit is geen stoffenlijst toegevoegd.
- Waarom geldt voorschrift 4.9.1 van de PGS 15 niet?

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

