



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Groningen
p.a. Omgevingsdienst Groningen
Postbus 97
9640 AB Veendam

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 14 december 2020
Betreft zienswijze ontwerpbesluit J. Wildeman Storage & Logistics B.V.

Ons kenmerk
376027

Uw kenmerk
Z2019-00008018

Bijlage

Geacht college,

Op 6 november 2020 ontving de ILT via de ODG het verzoek om advies te geven betreffende het ontwerpbesluit van J. Wildeman Storage & Logistics B.V. gelegen aan de Industrieweg 4 te Hoogezand.

Na het lezen van het ontwerpbesluit heb ik besloten een zienswijze op te stellen. U vindt mijn zienswijze hieronder.

Zienswijze ontwerpbeschikking

In paragraaf Ontwerpbesluit wordt bij punt 3 aangegeven welke stukken deel uitmaken van de vergunning.

- *ILT heeft de aanvraag van 4 augustus 2019 ter advies aangeboden gekregen. De aanvullingen die per schrijven van 24 oktober 2019 zijn gevraagd heeft het ILT niet ter advies aangeboden gekregen.*
- *Waarom maken de bijlagen van de aanvraag van 4 augustus 2019 geen onderdeel uit van de vergunning?*

In voorschrift 5.1.3 wordt aangegeven dat 'de beide magazijnen met koopmansgoederen zijn voorzien van een sprinklerinstallatie die voldoet aan het gestelde in de bij de aanvraag gevoegde UPD'.

- *Het UPD maakt geen onderdeel uit van de beschikking. Waaraan moeten de sprinklerinstallatie dan voldoen en hoe is dit te controleren?*

In voorschrift 5.2.2 wordt aangegeven dat er een journaal binnen de inrichting aanwezig moet zijn waarop o.a. ook in geval van CMR-stoffen de vermelding CMR moet worden vermeld. In voorschrift 5.3.1 wordt aangegeven dat de gevaarlijke stoffen met een ADR-categorie moeten worden opgeslagen in bunker X en Z.

- *Waar worden dan de CMR-stoffen opgeslagen?*

In voorschrift 5.3.11 wordt aangegeven dat de opslagbunkers X en Z moeten voldoen aan beschermingsniveau 1 zoals is beschreven in 4.2.1 en 4.2.2 van de PGS 15.

- *Wat voor automatisch blussysteem is er geïnstalleerd? Gelden er geen aparte eisen per blussysteem? Het UPD maakt geen onderdeel uit van de vergunning, hierin staan de eisen vermeld.*

In voorschrift 5.6.1 wordt aangegeven dat er op de parkeerplaats 7 voertuigen met gevaarlijke stoffen tijdelijk worden geparkeerd. Volgens voorschrift 5.6.4 moeten de geparkeerde voertuigen dagelijks geïnspecteerd worden. En volgens voorschrift 5.6.5 mogen er ook vrachtwagens met tankcontainers geparkeerd worden.

- *De voorschriften geven aan dat er dagelijks voertuigen met gevaarlijke stoffen mogen worden geparkeerd. Waarom zijn deze niet meegenomen in de QRA? En in de kennisgeving BRZO?*

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,

namens deze,

DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN