



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zeeland
p.a. DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 23 maart 2020
Betreft advies conceptaanvraag omgevingsvergunning
Maschem B.V.

Ons kenmerk
451243

Uw kenmerk
zaaknummer 9999166640

Geacht college,

Op 22 februari 2020 ontving de ILT via de DCMR het verzoek om advies op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de inrichting Maschem B.V. Het betreft een aanvraag revisievergunning voor de gehele inrichting. Kenmerk DCMR-zaaknummer 9999166640 met OLO-nummer 4806923

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
Maschem bv

Volledigheid aanvraag


Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Een afschrift van deze brief is ook naar de DCMR gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,



ILT-Beoordeling Maschem B.V.

OLO: 4806923
Holmes: 451243
Datum: maart 2020

Onderwerp + (evt subonderwerp): Bijlage 11 PGS 29 analyse				
Nr	Omschrijving van het document/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1	BOR	De PGS 29 analyse is van d.d. oktober 2015. Er is uitgegaan van de PGS 29 versie oktober 2008.	In de Bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht: Nederlandse informatiedocumenten over BBT is aangegeven dat de versie december 2016 BBT is en die van 2008. Adviseer nieuwe GAP analyse te laten opstellen.	Tekortkoming

Onderwerp + (evt subonderwerp): hoofddocument aanvraag				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1		In Leeswijzer op pagina 5 worden o.a de bijlagen weergegeven.	Bijlage 9 is niet aanwezig. Zodat er geen toetsing van de QRA heeft kunnen plaats vinden.	Tekortkoming
2		In 1.1 op pagina 12 wordt aangegeven dat via Dow het bluswater wordt geleverd.	Hierover ontbreken de relevante gegevens. Graag opvragen.	Tekortkoming