



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

ILT
Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 22 november 2017
Betreft Zienswijze Ontwerpbesluit omgevingsvergunning RWE
Generation NL BV, Amerweg 1 te Geertruidenberg

Ons kenmerk
145213

Uw kenmerk
16041061

Geacht College,

Op 10 oktober 2017 ontving ik van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant namens u de ontwerpbeschikking op de aanvraag voor revisie van de vergunning van RWE Generation NL BV, Amerweg 1 te Geertruidenberg (zaaknummer 16041061; OLO 2260015).

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik de volgende zienswijze.

ZZS

Voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) heeft u in voorschrift 5.3.1 opgenomen dat binnen een jaar en daarna elke vijf jaar de vergunninghouder een rapportage moet indienen over de mate van de emissies van ZZS en de mogelijkheden om die emissies te voorkomen dan wel te beperken. Daarbij is niet aangegeven dat u deze rapportage dient te beoordelen en goed te keuren.

Lucht

Als norm voor het continu meten van koolmonoxide (CO) is in voorschrift 5.1.1 bij tabel 5.1 NEN-EN 14884 voorgeschreven. Deze norm is echter de norm voor kwik (Hg) metingen. Waarschijnlijk moet dit de NEN-ISO 12039; 2001 zijn. Voor de emissies van dioxines die kunnen ontstaan bij de verbranding, ontbreekt in de vergunning een voorschrift met eisen aan de meetperiode, meetfrequentie en meetmethode.

Afval

In het document bijlage 16B (Acceptance criteria fuels Amercentrale, doc. IDS007.04, versie 6) van de aanvraag wordt een maximale grenswaarde voor PCB/PCT opgenomen van 50 mg/kg en 1000 mg/kg voor EOX. Deze waarde zijn erg hoog. De ILT stelt voor om aan te sluiten bij het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen (BOHB) en de NEN14214 voor biomassa waarin waarden voor PCB van max. 0,5 mg/kg en voor EOX van 50 mg/kg zijn opgenomen. Bovendien wordt uit het AO/IC niet duidelijk met welke frequentie de verschillende verontreinigingen (per verontreiniging) wordt gemeten. Daarbij dient ook aangegeven te worden conform welke NEN-norm de analyses worden uitgevoerd.

Conclusie

Bovenstaande betekent dat de ontwerpbeschikking ten aanzien van emissies en afval niet BBT is.

Advies

Gelet op voorgaande adviseer ik u om in voorschrift 5.3.1 voor ZZS-rapportage de goedkeuring door het bevoegd gezag op te nemen. In tabel 5.1 verzoek ik u de juiste norm voor de CO-meting op te nemen. Ik verzoek u tevens eisen voor het meten van dioxine op te nemen, lagere waarden voor de gehalten aan PCB/PCT en EOX conform het BOHB en een meetfrequentie en meetmethode per verontreiniging.

Een afschrift van deze brief is naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gezonden.

Hoogachtend,
DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,



ILT
Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte

Datum
21 november 2017

Ons kenmerk
145213