



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het College van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
p/a DCMR
Postbus 843
3100 AV Schiedam

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

Datum 25 juni 2020
Betreft Advies op aanvraag om een omgevingsvergunning Synres
B.V./DSM Functional Materials (DFM), wijzigingen door
andere inzet opslagvoorzieningen loods 6 en 7.

ons kenmerk
466540

uw kenmerk
9999178465

Geacht college,

Op 11 juni 2020 ontving de ILT via DCMR het verzoek om advies op de aanvraag om een omgevingsvergunning Synres B.V./DSM Functional Materials (DFM) wijzigingen door andere inzet opslagvoorzieningen loods 6 en 7 (zaaknummer 9999178465, OLO-nummer 5129481).

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Een afschrift van deze brief is naar DCMR gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,



1.1 Beoordeling aanvraag

Omgevingsvergunning Synres B.V./DSM Functional Materials (DFM), wijzigingen door andere inzet van de opslagvoorzieningen loods 6 en loods 7, DCMR zaaknummer: 9999178465, OLO-nummer 5129481

Datum aanvraag: 8 juni 2020

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe Veiligheid/QRA				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
1.1	BEVI, QRA berekening	In de "Bijlage aanvraag verandering inrichting Synres B.V." wordt beredeneerd dat door de verandering van de opslagloodsen 6 en 7 de PR10 ⁻⁵ en de PR10 ⁻⁶ contour niet over (beperkt) kwetsbare objecten zal komen te liggen. Verwezen wordt naar de QRA uit 2016, waarbij de berekening is uitgevoerd door "Safeti-NL", versie 6.54.	Voldoet niet aan BEVI, per 1 april 2020 moet gerekend worden met "Safeti-NL", versie 8.	Tekortkoming
1.2	BEVI, QRA berekening	In de "Bijlage aanvraag verandering inrichting Synres B.V." wordt in tabel 4-6 en tabel 4-9, de gegevens van de PGS15 opslag loods 6 en respectievelijk loods 7 voor de vigerende vergunning (2008) aangegeven, echter voor de hier aangevraagde wijziging ontbreekt een dergelijk overzicht per loods.	PR contouren voor aangevraagde situatie onduidelijk door gebrek aan informatie	Vraagpunt

Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe Veiligheid/PGS15				
Nr	Omschrijving van de norm/BBT	Waarneming	Bevinding	Classificatie
2.1	Wabo/PGS15	In de "Bijlage aanvraag verandering inrichting Synres B.V." wordt voor loods 7 voor maximaal 6400 liter ADR 8 of 9 aangevraagd.	Onduidelijk is welke hoeveelheden ADR8 en ADR9 worden aangevraagd, en om welke Verpakkingsgroepen het gaat. Door een gebrek aan informatie kan niet worden getoetst of mogelijk voorschriften onder hoofdstuk 4 van PGS15 gelden.	Tekortkoming
2.2	Wabo/PGS15	In de "Bijlage aanvraag verandering inrichting Synres B.V." wordt voor loods 7 ADR3 aangevraagd en in een brandwerende PGS15 kluis opgeslagen.	Onduidelijk is of voldaan wordt aan de brandveiligheidsnormen van hoofdstuk 3.3 van de PGS15	Vraagpunt