



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

ILT
Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte

Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Ons kenmerk
143790

Uw kenmerk
2017-200951

Datum 18 december 2017
Betreft Zienswijze ontwerpbesikking omgevingsvergunning Varo
Energy Tankstorage te Roermond

Geacht College,

Op 6 november 2017 ontving ik van u de ontwerpbesikking op de aanvraag voor een revisie van de gehele vergunning betreffende Varo Energy Tankstorage, Schipperswal 31 te Roermond (uw zaaknummer 2017-200951).

Naar aanleiding van deze ontwerpbesikking heb ik de volgende zienswijze.

PGS 29

In voorschrift 4.3 geeft u voor de voorschriften 2.3.7, 3.4.8, 3.4.13, 3.7.16, 4.2.4, 4.2.46 en 4.2.47 van PGS 29:2016 versie 1.1 een termijn van 31 december 2021 voor implementatie en operationeel zijn van de benodigde/gelijkwaardig bevonden voorzieningen. In de uitgevoerde GAP-analyse, versie 1.1, d.d. 21-6-2017, zijn voor de voorschriften 3.4.8, 3.4.13 en 4.2.47 echter striktere termijnen opgenomen voor de uitvoering van de betreffende maatregelen.

Daarnaast heeft u in voorschrift 4.4 opgenomen dat de benodigde/gelijkwaardig bevonden voorzieningen m.b.t. de voorschriften 3.3.1 en 3.5.1 van PGS29:2016 versie 1.1, uiterlijk na de eerstvolgende out of service inspectie van een tank geïmplementeerd en operationeel dienen te zijn. Mede omdat een planning van een out of service inspectie ontbreekt ontstaat onduidelijkheid wanneer de betreffende voorzieningen uiterlijk dienen te worden geïmplementeerd.

Advies

Ik adviseer u in voorschrift 4.3 van de besikking voor de implementatie en uitvoering van de voorschriften 3.4.8 (PGS 29) een termijn op te nemen van 1 januari 2018 en voor de voorschriften 3.4.13 en 4.2.47 (PGS 29) een termijn van 1 januari 2019. Ik adviseer ik u in voorschrift 4.4 van de besikking een uiterste termijn van implementatie van de voorschriften 3.3.1 en 3.5.1 (PGS 29) op te nemen.

Daarnaast adviseer ik u na te gaan in hoeverre het nemen van tijdelijke maatregelen ter vermindering van eventuele risico's noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,



ILT
Afval, Industrie en Bedrijven
Handhaving Industrie en
Ruimte

Datum
18 december 2017

Ons kenmerk
143790