



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch

**ILT**

Afval, Industrie en Bedrijven  
Handhaving Industrie en  
Ruimte  
Graadt van Roggenweg 500  
Utrecht  
Postbus 16191  
2500 BD Den Haag  
www.ilent.nl

**Contactpersoon**

Meld- en Informatiecentrum  
T 088 489 00 00

**Ons kenmerk**

117355

**Uw kenmerk**

15071587

Datum 31 januari 2017  
Betreft Zienswijze Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Stahl  
Europe BV, Sluisweg 10 te Waalwijk

Geacht College,

Op 21 december 2016 ontving ik van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant namens u de ontwerpbeschikking op de aanvraag voor revisie van de vergunning van Stahl Europe BV, Sluisweg 10 te Waalwijk (zaaknummer 15071587; OLO 892829).

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik de volgende zienswijze.

**BBT-document**

Het ontwerpbesluit is gebaseerd op PGS 15 2016 versie 1.0 (zie bijlage 6 Begrippen van het ontwerpbesluit). Hoewel versie 2016 nog geen aangewezen BBT-document is, kan hier de stand der techniek op worden gebaseerd. U heeft niet toegelicht dat in afwijking van het aangewezen BBT-document (per 1-1-2017 is dat PGS 15 2011 versie 1.1) de nieuwe versie 2016 wordt gebruikt. Door het toepassen van PGS 15 2016 versie 1.0 wordt bij sommige voorschriften (zoals 4.6.1) verwezen naar PGS 14 "Brandblus- en brandbeheersingssytemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen". Deze PGS 14 is enkel als concept ter becommentariering op 1 juni 2016 gepubliceerd en nog niet bruikbaar voor verwijzing.

**Maximale oppervlakte expeditie (gebouw 2)**

Gebouw 2 heeft een oppervlakte van 1500 m<sup>2</sup>. Voorschrift 3.2.1 van PGS 15 (maximale oppervlakte expeditie 1000 m<sup>2</sup>) is uitgezonderd in deze vergunning. Een motivering voor het accepteren van een groter oppervlak is niet aangegeven.

**Opslaghoeveelheid expeditie (gebouw 2)**

In gebouw 2 worden volgens de aanvraag 200 ton goederen opgeslagen, waarvan 30 ton gevaarlijke stoffen. Voorschrift 5.7.2 van PGS 15 is voorgeschreven en dit voorschrift staat maximaal 20 ton verpakte stoffen (inclusief koopmansgoederen en aanverwante stoffen) toe, waarvan maximaal 10 ton gevaarlijke stoffen, waarvan maximaal 6 ton ADR 3. Zoals aangegeven is echter 200 ton goederen aangevraagd, waarvan 30 ton gevaarlijke stoffen, hoofdzakelijk ADR 3 (paragraaf 6.5.2.2 van de aanvraag). Deze strijdigheid tussen aanvraag en vergunning is niet door u benoemd. Door voorschrift 5.7.2 van de PGS 15 voor te schrijven wordt impliciet een deel van de vergunning geweigerd.

### **Werkvoorraad**

In voorschrift 9.3.1g staat 'De totale werkvoorraad mag per brandcompartiment nooit zijn 10 ton ADR geclassificeerde gevaarlijke stoffen bedragen'. Onduidelijk is wat met dit voorschrift wordt bedoeld.

### **Gebruik conform UPD**

Voor de gebouwen 2, 15 (compartiment 3) en 52 (1400 ton gevaarlijke stoffen) is voorschrift 4.8.11 PGS 15 niet voorgeschreven. Voor alle drie de gebouwen moet een UPD worden opgesteld en worden goedgekeurd. Door voorschrift 4.8.11 PGS 15 niet in de vergunning op te nemen voor de betreffende gebouwen is ten onrechte niet verplicht gesteld dat de drijver van de inrichting de opslagvoorzieningen in overeenstemming met het goedgekeurde UPD moet gebruiken.

### **Voorschriften voor buitenopslag**

In voorschrift 9.9.1 wordt tot 15 maart 2017 toegestaan dat de buitenopslagen voor ADR-categorie 3 tijdelijk mogen afwijken en in voorschrift 9.9.2 is aangegeven dat uiterlijk 1 januari 2017 een plan van aanpak ter goedkeuring moet worden ingediend. De datum van 1 januari 2017 ligt voor de datum van het nemen van een definitief besluit. Het besluit dient hierop aangepast te worden.

### **Conclusie**

Bovenstaande betekent dat de ontwerpbeschikking ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen niet BBT is.

### **Advies**

Gelet op voorgaande adviseer ik u om in de considerans nader toe te lichten dat in afwijking van het aangewezen BBT-document de nieuwe versie 2016 van PGS 15 (en de concept PGS 14) wordt gehanteerd. Voor gebouw 2 dient u toe te lichten waarom de afwijkende oppervlakte van gebouw 2 acceptabel is en waarom een deel van de aangevraagde opslaghoeveelheid wordt geweigerd. Ik verzoek u de voorschriften 9.3.1g en 9.9.2 aan te passen en voorschrift 4.8.11 PGS 15 in de vergunning op te nemen.

Een afschrift van deze brief is naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gezonden.

Hoogachtend,  
DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,

### **ILT**

Afval, Industrie en Bedrijven  
Handhaving Industrie en  
Ruimte

### **Datum**

31 januari 2017

### **Ons kenmerk**

117355