



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg  
p/a RUD Zuid-Limburg  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

**ILT**  
Publieke Instellingen  
Bedrijven  
Utrecht  
Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

Datum 29 juni 2023  
Betreft Zienswijze op de ontwerpbeschikking voor een  
revisievergunning van RWE Generation NL B.V.,  
Voortstraat 17-19, 6051 JP Maasbracht (zaaknummer  
2022-060043)

**Ons kenmerk**  
Holmes 620000

**Uw kenmerk**  
2022-060043

Geachte heer,

Op 31 mei 2023 ontving ik van de RUD Zuid-Limburg namens u de ontwerpbeschikking voor een revisievergunning van RWE Generation NL B.V., Voortstraat 17-19, 6051 JP Maasbracht (zaaknummer 2022-060043).

Naar aanleiding van deze ontwerpbeschikking heb ik de volgende zienswijzen.

### **Zienswijzen**

#### Best Beschikbare Technieken (BBT)

De inrichting van RWE beschikt over één of meerdere IPPC-installaties als bedoeld in bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies. RWE heeft de aangevraagde veranderingen getoetst aan van toepassing zijnde BBT-conclusies. De BBT-toetsen zijn als bijlage C aan de aanvraag toegevoegd.

RWE geeft aan te beschikken over een milieubeheersysteem als bedoeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties van 30 december 2021.

Op grond van punt vii) van BBT 1 dienen de ontwikkelingen op het vlak van schonere technieken te worden gevolgd en in aanmerking genomen te worden.

Op grond van punt ix) van BBT 1 dient op regelmatige basis een sectorale benchmarking te worden uitgevoerd. Deze benchmark is belangrijk om te weten hoe de Clauscentrale presteert binnen de sector en waar eventueel nog verbeteringen mogelijk zijn.

Van beide punten is in de aanvraag niet terug te vinden hoe RWE hieraan voldoet. In mijn brief van 17 november 2022 adviseerde ik u om op bovenstaande punten nadere informatie te vragen en de aanvraag te laten aanvullen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

In het ontwerpbesluit geeft u aan dat de BREF LCP regelmatig wordt geactualiseerd en daarmee mede de sectorale benchmark vormt voor de elektriciteitssector inzake de ontwikkelingen op het vlak van schonere technieken. De Clauscentrale voldoet en blijft voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF LCP. Daarmee is verzekerd dat de Clauscentrale blijft presteren binnen hetgeen binnen de elektriciteitssector gangbaar is.

In de praktijk blijkt dat het actualiseren van een BREF een tijdrovend proces is. Dat betekent dat na het vaststellen van een BREF en de daarbij behorende BBT-conclusies BBT en de daarbij behorende emissiegrenswaarden voor een langere periode vastliggen.

Met het vastleggen van BBT1 van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties van 30 december 2021 in de vergunning verplicht u RWE ontwikkelingen op het vlak van schonere technieken te volgen en zo nodig ook tussentijds te implementeren. Ik adviseer u in beschikking de punten vii en ix van BBT1 van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties van 30 december 2021 expliciet vast te leggen in een voorschrift.

**ILT**  
Veiligheid en instituties  
Publieke Instellingen  
Bedrijven

**Datum**  
29 juni 2023

**Ons kenmerk**  
Holmes 620000

### **Verzending en publicatie**

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,  
namens deze,  
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,  
namens deze,