



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Zeeland
p.a. DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactgegevens
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
www.ilent.nl

ons kenmerk
451243

uw kenmerk
9999182489_99998598
26

Datum 9 januari 2023
Betreft Zienswijze revisievergunning voor Maschem B.V. gelegen
aan de Herbert H. Dowweg 11 te Hoek. DCMR
zaaknummer 9999182489 en OLO-nummer 4806923

Geacht college,

Op 3 januari 2023 ontving ik van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor de inrichting Maschem B.V. locatie Herbert H. Dowweg 11 te Hoek een ontwerpbesluit revisie voor de gehele inrichting. Kenmerk DCMR-zaaknummer 9999182489_9999859826 met OLO-nummer 4806923. Naar het bestuderen van de ontwerpbesluit wil ik een zienswijze indienen.

Zienswijzen

In voorschrift 2.2.1 wordt aangegeven dat alle installaties en voorzieningen binnen de inrichting verkeren, voor zover dit voor het vermijden van nadelige gevolgen voor het milieu van belang is, steeds in goede staat en functioneren naar behoren. Door middel van periodieke interne (apparaat-) inspecties en/of testen moet het naar behoren functioneren van alle installaties en voorzieningen worden gecontroleerd, waarbij de bevindingen schriftelijk moeten worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen. De frequentie van het uitvoeren van (apparaat)inspecties en/of testen moet schriftelijk zijn vastgelegd. De vergunninghouder moet de frequentie van onderhoud/inspectie aanpassen als de bevindingen daartoe aanleiding geven. Deze registraties moeten op de inrichting aanwezig zijn.

Zienswijze 1 ILT: *In dit voorschrift worden alle installaties genoemd. Op de locatie zijn o.a. ook PGS 29 tanks aanwezig. Deze hebben conform de eisen vanuit de PGS 29:2012 versie 1.0 een eigen inspectieregime. De vergunninghouder mag de frequentie van onderhoud/inspecties niet aanpassen.*

In voorschrift 5.3.1 wordt aangegeven dat er uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze beschikking een actuele brandveiligheidsplan bij het bevoegd gezag ter goedkeuring moet worden ingediend.

Zienwijze 2 ILT: *Moet dit niet een goed gekeurd brandveiligheidsplan zijn? Vergunninghouder kan nu een plan indienen die niet voldoet aan de eisen en toch voldoen aan dit voorschrift. Het plan in immers ingediend!*

ILT
Veiligheid en instituties
Publieke instellingen
Bedrijven

9 januari 2023

In voorschrift 7.1.1 wordt aangegeven dat binnen de inrichting enkel de hoeveelheden verpakte gevaarlijke (afval)stoffen mogen worden opgeslagen, die opgenomen zijn in de aanvraag (tabel 23.1 –bijlage 3907560DR01). Verder wordt aangegeven dat naast opslag in de tabel 23.1 genoemde opslag-voorzieningen kunnen op plaatsen binnen de inrichting beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als werkvoorraad. De hoeveelheden liggen beneden de drempelwaarden uit de PGS 15, waardoor deze niet worden aangemerkt als opslagplaats.

Zienwijze 3 ILT: *In tabel 23.1 is te zien dat er qua ADR klasse alleen maar ADR 8 en ADR 9 wordt aangegeven. Behalve in de PGS 15 kast in het lab.*

Tabel 23.1: overzicht gevaarlijke stoffen in verpakking per opslaglocatie

Stof	ADR-klasse	Verpakkingswijze	Maximale opslagcapaciteit	Locatie
Olien en vetten	ADR vrij	Cans en vaten	600 kg	Opslagcontainer ⁵
Schoonmaakmiddelen	ADR 8 of ADR vrij	Flessen, cans	200 kg	
'starters' pilot plant	ADR 8, 9 of ADR vrij	Vaten	400 liter	
Glycerine pilot plant	ADR vrij	Cans en vaten	400 liter	
Additieven pilot plant	ADR vrij	Vaten	400 liter	
labchemicalien	divers	Flessen / potten	250 kg	PGS 15 kast

In voorschrift 7.1.3 wordt echter aangegeven dat er ook gasflessen worden opgeslagen en in 7.1.4 wordt echter aangegeven dat er spuitbussen worden opgeslagen. Dit zijn ADR 2 klasse goederen. Voorschrift 7.1.1 is in strijd met 7.1.3 en 7.1.4.

In voorschrift 7.2.1 wordt aangegeven dat de vergunninghouder voor bestaande PGS 29 tankinstallaties, een analyse moet uitvoeren waaruit per PGS-voorschrift blijkt in hoeverre deze tankinstallaties voldoen aan de voorschriften van de PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021). De resultaten van deze gap-analyse, inclusief eventueel te nemen maatregelen (uitgewerkt in een implementatieplan), moeten binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de Omgevingswet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Zienwijze 4 ILT: *De Omgevingswet is weer uitgesteld en onduidelijk is wanneer deze ingevoerd wordt. Als datum adviseer ILT december 2023 te nemen voor het indienen van de gap-analyse inclusief eventueel te nemen maatregelen.*

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,