



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg
p/a RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Datum 6 november 2023
Betreft Advies omgevingsvergunning CSP/USG B.V.
Demiwaterfabrieken

Ons kenmerk
675773

Uw kenmerk
Z2023-00003535
OLO 8128033

Geacht college,

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
CSP/USG Demiwaterfabrieken

Op 25 oktober 2023 heeft de ILT van de RUD Zuid-Limburg namens Gedeputeerde Staten van Limburg, ter advisering een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie CSP/Utility Support Group (USG) B.V. (Demiwaterfabrieken), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag betreft het project 'revisievergunning' en is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00003535.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag. In de bijlage zijn deze punten verwoord.

Ik adviseer het bevoegd gezag om op deze punten nadere informatie te vragen en de aandachtspunten in overweging te nemen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen ten aanzien van de aanvraag.

Deze brief wordt gepubliceerd op de website van de ILT.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,

ILT-beoordeling Aanvraag revisievergunning CSP/USG Demiwaterfabrieken

Holmes: 675773
OLO: 8128033
Zaaknummer: Z2023-00003535
Datum: November 2023

| Onderwerp + (evt subonderwerp): Externe veiligheid | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| Nr | Omschrijving van de norm/BBT | Waarneming | Bevinding | Classificatie |
| 1.1 | <p>Toetsing: PGS 15 (emballage)</p> <p>Vs 3.2.2 (De WBDBO tussen een opslagvoorziening en een andere ruimte moet ten minste 60 min bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO)</p> | <p>De opslag voor gevaarlijke stoffen is getoetst aan PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021), zoals opgenomen in bijlage 10 van de aanvraag.</p> <p>Bij de toets aan PGS 15 is bij voorschrift 3.2.2 aangegeven: <i>niet van toepassing</i>.</p> | <p>Voorschrift 3.2.2 is wel van toepassing en aan voorschrift 3.2.2 dient te worden getoetst. De aanvraag dient te beschrijven of alle opslagen (binnen en buiten) aan WBDBO eisen voldoen. Als dit niet door afstand kan worden bereikt, dient de WBDBO aangepast te worden.</p> <p>Het doel van de voorschrift 3.2.2 is het voorkomen van branduitbreiding, zowel vanuit de opgeslagen stoffen naar brandbare objecten in de omgeving als omgekeerd vanuit de omgeving (ook open buitenruimtes) naar de opgeslagen stoffen. Uitgangspunt is dat de opslag behoort te worden gezien als een brandwerende doos om de opgeslagen gevaarlijke stoffen en of CMR-stoffen. Dit kan worden bereikt als het opslaggebouw op zich de vereiste brandwerendheid bezit (weerstand tegen branddoorslag, het WBD-deel van de WBDBO).</p> | Tekortkoming |

| Onderwerp + (evt subonderwerp): Milieuzorg | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Nr | Omschrijving van de norm/BBT | Waarneming | Bevinding | Classificatie |
| 3.1 | Toetsing: MZS en BREF/BBT 1 en 2 | In bijlage 14a is getoetst aan de BREF WWWG en in bijlage 14c is getoetst aan de BREF ENE. In beide toetsen is aangegeven dat op de onderdelen van BBT 1 (WWWG en ENE) en BBT 2 (ENE) wordt voldaan. | <p>Het verdient de voorkeur daadwerkelijk belangrijke eisen uit BBT 1 en 2 in voorschriften vast te leggen. Te denken valt aan:</p> <ul style="list-style-type: none">• continue verbetering,• toepassen schone technologieën,• benchmark,• minimaliseren milieueffecten (BBT 2 ENE). | Aandachtspunt vergunningverlening |

| Onderwerp + (evt subonderwerp): Milieuzorg | | | | |
|--|------------------------------|------------|--|--------------------------------------|
| Nr | Omschrijving van de norm/BBT | Waarneming | Bevinding | Classificatie |
| | | | <p>Geadviseerd wordt de eisen die in BBT 1 van de BREF WWVG en BREF ENE aan een milieubeheerssysteem zijn gesteld, integraal op te nemen in de vergunning. Door dit te doen, is het bijvoorbeeld niet nodig om de implementatie van nieuwe BREF-actualisaties af te wachten alvorens bedrijf verplicht kan worden om bijvoorbeeld een benchmark uit te voeren of nieuwe schonere technologieën toe te passen. BBT 1 bevat immers de verplichting om de ontwikkelingen van schonere technologieën te volgen en indien nodig tussentijds te implementeren.</p> <p>Tevens wordt geadviseerd om BBT 2 van de BREF ENE (eis om continu de milieueffecten te minimaliseren) als voorschrift op te nemen.</p> | Aandachtspunt vergunningverlening |