



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
p.a. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Datum 8 oktober 2020
Betreft advies aanvraag IKO B.V

Geacht college,

Op 25 september 2020 ontving de ILT via de OMWB het verzoek om advies op de aanvullingen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de inrichting IKO B.V. gelegen aan de Wielewaalweg 1 loc.nr. 470, 4791 PD, te Klundert Het betreft een aanvraag revisievergunning voor de gehele inrichting. Kenmerk Zaaknummer 20012479 met aanvraagnummer OLO: 49071757.

Volledigheid aanvraag

Na beoordeling van de voor ILT relevante aspecten heb ik opmerkingen en aandachtspunten met betrekking tot de aanvraag.

In de bijlage 'Toelichting aanvullende gegevens' wordt in 2.1 'Algemeen' aangegeven welke hoeveelheden gevaarlijke stoffen waar worden opgeslagen.

Hierin staat dat er in het PGS15 opslaggebouw 3.000 kg ADR 6.1 wordt opgeslagen. In bijlage F 'QRA 15 september 2020' staat echter dat er maximaal 20 ton ADR 6.1 wordt opgeslagen. In bijlage C Kennisgeving BRZO wordt bij de sommatieregel 'giftige stoffen' een factor 0,320 aangegeven wat overeenkomt met 16 ton giftige stoffen.

Tevens staat hierin dat in het PGS15 opslaggebouw 2.000 kg ADR 2 wordt opgeslagen. In bijlage F 'QRA 15 september 2020' staat echter dat er maximaal 4 ton ADR 2 wordt opgeslagen.

ILT verzoek het bevoegd gezag om hier duidelijkheid over te krijgen welke hoeveelheden nu juist zijn.

In de bijlage 'Toelichting aanvullende gegevens' wordt in 2.2 aangegeven dat er gevraagd wordt naar andere nageschakelde technieken te bekijken m.b.t. pentaan emissie.

ILT verzoek het bevoegd gezag ons op de hoogte te houden welke techniek uiteindelijk wordt toegepast en deze ter advies naar ons toe te sturen.

ILT
Publieke instellingen
Bedrijven

Utrecht Post-
bus 16191
2500 BD Den Haag
www.ilent.nl

Contactpersoon

Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

Ons kenmerk
448872

Uw kenmerk
OLO 49071757
Zaaknummer 20012479

Bijlage
ILT beoordeling aanvraag
IKO B.V.

In de bijlage C2 'Locaties opslagvoorzieningen' staan de in pandige opslagvoorzieningen aangegeven. In diverse andere bijlagen staat dat er maximaal 10 ton gevaarlijke goederen in deze opslagvoorzieningen worden opgeslagen. Uit bijlage C1 'Stoffenlijst' blijkt dat er o.a. ADR 2 en ADR 3 in opslagvoorziening ADRC wordt opgeslagen. Conform voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2016 versie 1.0 mag er in een in pandige opslagvoorziening maximaal 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. IKO B.V. wil afwijken van dit voorschrift vanwege de aanwezigheid van een sprinkler installatie. Deze is echter noodzakelijk omdat het magazijn moet zijn voorzien van een automatisch sprinklersysteem om daarmee op een gelijkwaardige wijze invulling te geven aan de overschrijding van de brandcompartimentsgrootte, zie bijlage B3 'UPD Houtsnipweg' paragraaf 3.2.2.

In bijlage B3 'UPD Houtsnipweg' en de bijlage 'Toelichting aanvullende gegevens' wordt in paragraaf 9.6 respectievelijk paragraaf 2.5 aangegeven dat er in het magazijn tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen plaats vindt. De totale hoeveelheid is $2 \times 10 \text{ ton} = 20 \text{ ton}$. In de bijlage 'Toelichting aanvullende gegevens' paragraaf 2.5 staat het volgende: Deze tijdelijke opslag vindt enkel plaats binnen werktijd. In de bijlage 'Aanvraag omgevingsvergunning activiteiten milieu d.d. 24 januari 2020' wordt in paragraaf 1.5 aangegeven dat IKO B.V. volcontinue in bedrijf is. Dit betekent dan dat de verpakte gevaarlijke stoffen vol continue in het magazijn aanwezig zijn. Gezien de aard en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke stoffen zal er een beschermingsniveau 1 moeten worden gerealiseerd.

In bijlage F 'QRA 15 september 2020' wordt aangegeven dat de ADR 2, spuitbussen, niet worden meegenomen in de modelering vanwege de geringe hoeveelheid.

ILT verzoekt het bevoegd gezag om een nieuwe QRA te laten opstellen waarbij de spuitbussen en het magazijn met 'tijdelijke opslag' wel zijn meegenomen. Tevens om niet af te wijken van voorschrift 3.2.4 van de PGS 15:2016 versie 1.0.

ILT mist rapportage over de aanwezigheid van ZZS bij IKO B.V.

Een afschrift van deze brief is ook naar de OMWB gezonden.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR-GENERAAL LEEFOMGEVING EN TRANSPORT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TEAM BEDRIJVEN,